



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - ४६२०१६
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000005523/FNOC/CIT/2020/7877
आवेदन की तिथि / Application Date : Feb 10, 2020 जावक की तिथि / Dispatch Date : May 26, 2020
आवेदक का नाम / Applicant Name : GOPAL AGRAWAL GOLDEN INTERNATIONAL SCHOOL RAU
INDORE
आवेदक का पता / Applicant : GOLDEN INTERNATIONAL SCHOOL RUN BY NEW GOLDEN
GROUP OF EDUCA KH. NO. 589/6 & 589/7, CAT ROAD, RAU
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : RENEWAL
अधिभोग का प्रकार / Type of
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 10 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building : 0.753 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address : GOLDEN INTERNATIONAL SCHOOL RU KH. NO. 589/6 &
589/7. CAT ROAD. RAU RANGWASA. INDORE
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

टिप्पणि / Remarks:

प्रति,

न्यू गोल्डन बोर्डिंग प्रा.लि.,

ग्राम रंगवासा राउ, जिला इन्दौर (म.प्र.)

विषय:- रिक्वेस्ट नम्बर 6000005523 - न्यू गोल्डन बोर्डिंग प्रा.लि., इन्दौर द्वारा ग्राम रंगवासा राउ, जिला इन्दौर के 0.752 हेक्टेयर एवं 10 मी. उंचे आवासीय भवन को प्रदाय अस्थायी फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र में "समयवृद्धि" प्रदाय करने के संबंध में।

विषयान्तर्गत न्यू गोल्डन बोर्डिंग प्रा.लि., इन्दौर द्वारा ग्राम रंगवासा राउ, जिला इन्दौर के 0.752 हेक्टेयर एवं 10 मी. उंचे आवासीय भवन को प्रदाय अस्थायी फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र में समयवृद्धि चाही गई है।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया, प्रकरण का विवरण निम्नानुसार है। समिति द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन आवेदक को करना आवश्यक होगा :-

1. न्यू गोल्डन बोर्डिंग प्रा.लि., ग्राम रंगवासा राउ, जिला इन्दौर को कार्यालय के जारी पत्र दिनांक 19.02.2018 द्वारा अस्थायी फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है, आवेदक के भवन का स्थल निरीक्षण नियमानुसार विभाग के योग्यताधारी/अर्हताधारी अधिकारी श्री अजय सिंह राजपूत, फायर ऑफिसर, नगर पालिक निगम, उज्जैन द्वारा भवन के फायर कंसल्टेन्ट एवं मालिक की उपस्थिति में। आवेदक को संचालित करवाकर तैयार किया गया है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट में फिक्स फायर इन्टालेशन भवन में स्थापित फस्ट फायर फाईटिंग स्थापना स्थल निरीक्षण के समय निर्धारित मापदण्ड अनुसार पाई गई है, जिसका स्पष्ट उल्लेख

Principal.



सचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - ४६२०१६
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000005523/FNOC/CIT/2020/7877

आवेदन की तिथि / Application Date : Feb 10, 2020 जावक की तिथि / Dispatch Date : May 26, 2020

आवेदक का नाम / Applicant Name : GOPAL AGRAWAL GOLDEN INTERNATIONAL SCHOOL RAU

निरीक्षण प्रतिवेदन में किया गया है। सभी फायर उपकरण नेशनल बिल्डिंग कोड भाग-04 के प्रावधानों अनुसार स्थापित किये गये हैं। जिसका निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है।

2. आवेदक/स्वामी को निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधानों के साथ-साथ फायर सेफ्टी हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-04 में निर्धारित अन्य आवश्यक प्रावधानों एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। स्थल निरीक्षण में इन प्रावधानों का पालन न पाये जाने पर "अग्नि प्राधिकारी" को एनओसी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

3. आवेदक/स्वामी को नियमानुसार स्थापित अग्निशमन उपकरणों का निर्धारित आई.एस. मानकों के अनुसार प्रावधानित समय-सीमा में संधारण करना एवं संधारण हेतु आवश्यक अर्हताधारी कर्मचारी रखना अनिवार्य होगा।

4. आवेदक/स्वामी को समस्त सक्षम प्राधिकारियों से प्रकरण में प्राप्त अनुज्ञा/एनओसी का पालन करना बंधनकारी होगा अन्यथा स्वयं उत्तरायी होंगे।

5. आवेदक/स्वामी को प्रदाय की जा रही एनओसी, जारी आदेश दिनांक से "तीन वर्ष" की अवधि के लिये, प्रभावशील रहेगी और यह अवधि समाप्त होने के "एक माह पूर्व" नवीनीकरण हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक वर्ष एनओसी के दिनांक से "एक माह पूर्व" यह वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सभी उपकरण सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं।

अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत फायर अनापति प्रमाण पत्र में "समयवृद्धि" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

(अग्निशमन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित)

Golden International School, Indore,

Principal.

मुख्य अभियन्ता,

Chief Engineer

नगरीय प्रशासन एवं विकास,

Urban Administration & Development

म.प्र., भोपाल

M.P., Bhopal